



ASET

ASET S.p.A.

Via Enrico Mattei, 17
61032 Fano (PU)
Tel. 0721.83391
Fax 0721.830750
www.asetservizi.it
info@cert.asetservizi.it

Partita IVA/Reg. Impr. 01474680418
R.E.A. 144561
Cap. Soc. € 3.090.200 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento del Comune di Fano
ex art. 2497 C.C. e ss.

Fano, **20 MAG. 2016**

Spett.le

COMUNE DI FANO

Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica

U.O. PRG - Pianificazione Territoriale

Via San Francesco

61032 Fano (PU)

ASET/SPA

0003843/16 20/05/2016



**Oggetto: Piano Attuativo del "Comparto ST3_P35 – Comparto Residenziale
via del Fiume".**

Ditta: Rossini Alfio + altri

Si fa seguito alle note del Comune di Fano, Settore 5° - Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica, del 05.04.2016 P.G. n° 22614 prot. Aset n° 2863/16 e P.G. n° 22576 prot. Aset n° 2864/16.

Con la presente questa Azienda comunica le proprie osservazioni in merito alla realizzazione dei seguenti sottoservizi:

Rete distribuzione Acquedotto

Esaminati gli elaborati progettuali delle opere in oggetto, si esprime parere tecnico favorevole a condizione che la rete idrica venga posta ad una distanza minima di 0,5 mt dalla rete gas e che lo scavo per la posa della condotta venga eseguito a piano stradale ultimato (esclusa la pavimentazione) così da garantire una copertura di almeno 0,80 mt all'estradosso superiore delle tubazioni durante la realizzazione delle opere di cui trattasi.

Per quel che concerne l'inizio lavori, questa azienda dovrà essere preventivamente informata dal Direttore Lavori. Al fine di definire tempi e modi della realizzazione delle opere e dei nodi idraulici di progetto, il D.L. dovrà presentare ai competenti uffici un crono-programma dei lavori.

Rete Fognatura

Acque reflue

E' fatto divieto di collettamento di acque meteoriche nella rete fognaria nera.

Prescrizioni per la realizzazione



Membro della Federazione CISQ

RINA

ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
Sistema Gestione Integrato



A metà riempimento dello scavo dovrà essere posto il nastro segnaletico per la segnalazione di sottoservizi recante la scritta "Attenzione Fognatura".

I chiusini in ghisa sferoidale a passo d'uomo tipo Norinco Mod. Brio SC dovranno riportare la scritta "Acque reflue" essendo posizionati sul tale collettore.

Il collettore delle acque reflue dovrà essere posto a quota inferiore rispetto al collettore delle acque meteoriche.

Il dislivello tra le due condotte dovrà consentire il passaggio di una condotta Ø 200 e del relativo letto di posa e rinfianco;

Certificazioni e collaudi

Le condotte e gli elementi prefabbricati dovranno essere collaudati per tenuta ad acqua secondo le normative vigenti.

Le condotte dovranno essere video ispezionati e consegnato il relativo rapporto e DVD in formato dvx;

Dovranno essere forniti i certificati di laboratorio dei materiali impiegati (condotte, ghisa, etc.), i disegni di contabilità, la planimetria e il profilo delle opere realizzate su supporto informatico (file dwg).

La/e planimetria/e dei rilievi delle opere realizzate dovranno essere complete dei dettagli e particolari costruttivi e redatti per consentire l'individuazione della condotta; dovranno inoltre contenere le seguenti informazioni:

- condotte: pendenza, materiale, diametro, posizione (rispetto ai fabbricati), profondità, sviluppo parziale e progressivo.
- pozzetti d'ispezione posti lungo le condotte: posizione rispetto ai fabbricati e/o punti fissi dei chiusini, profondità (rispetto al piano viabile), distanza relativa e spechi.
- posizione e precisa individuazione plano-altimetrica delle intersezioni o interferenze con altri servizi.
- rilievo topografico georeferenziato (Gauss Boaga 33) dei chiusini posti a dimora della rete.

Tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere sono a carico della ditta in oggetto.

Distinti saluti.

UAcq/AF

UF/CM



Il Dirigente Operativo
Area Reti e Impianti

Ing. Matteo Lucertini



- Scrivania »
- Protocollo »
- Fascicoli »
- Utilita' »
- Esci

08:57

Andrea Bernardi

(6)

Registrazioni

Riepilogo



Sistema di Protocollo Informatico
Amministrazione Comunale

Tipo ENTRATA Riservato: No

Anno Numero Data

Corrispondenti

Altri destinatari

Protocollo mittente Data documento

Oggetto

Classificazione Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale

Tipo trasmissione Racc.: Numero Data raccomandata

Annotazioni

Allegati

U.O.R.

Elementi opzionali (Protocollo Emergenza)

-
-
-
-
-
-